

**Сведения о проверках, проводимых в ГБУСОВО «Вязниковский дом-интернат «Пансионат им. Е.П. Глинки»
контрольно-надзорными органами в 2021 г.**

№ п/п	Наименование проверяющей организации, дата проверки	Дата и номер предписания (представления)	Выявленные нарушения	Срок устранения нарушения согласно предписанию (представлению)	Кол-во устраненных нарушений	Краткая информация о выполненных мероприятиях	Информация о возбуждении дел по админист. правонарушениям, уголовным делам, штрафах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Вязниковская межрайонная прокуратура; Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Вязниковскому и Гороховецкому районам 24.06.2021	Представление № 2-02-2021 от 30.06.2021	1) На пожарных наружных лестницах, подвергнутых испытаниям, отсутствуют таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний 2) Противопожарные двери, разделяющие коридоры на участки, отделяющие лифтовые холлы от коридоров, а также двери лестничных клеток зафиксированы в открытом состоянии.	30.07.2021 30.07.2021	1 1	1) Таблички (бирки) с указаниями информации о результатах испытания в наличии. 2) Двери плотно закрыты, с сотрудниками и получателями социальных услуг Учреждения проведены профилактические беседы о необходимости постоянного нахождения противопожарных дверей в закрытом состоянии.	- -
2	Территориальный отдел	Предписание от	1) В отделении	20.10.2021	1	1) Организованы спальные	-

	<p>Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в Вязниковском и Гороховецком районах</p>	<p>13.10.2021 № 14- 2</p>	<p>милосердия с.Сарыево нарушена вместимость (проживают 4 человека);</p> <p>2) Требуется проведение косметического ремонта стен в коридоре отделения милосердия с.Сарыево;</p> <p>3) Не упорядочено хранение уборочного инвентаря для туалета (г.Вязники, ул.Южная, д.41);</p> <p>4) Ряд сотрудников не имеет гигиенического обучения или нарушена периодичность его прохождения.</p>	<p>04.04.2022</p> <p>13.10.2021</p> <p>13.10.2021</p>	<p></p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>места комнат на 3 человека</p> <p>2) Проведение ремонта запланировано на начало 2022г.</p> <p>3) Хранение уборочного инвентаря для туалетов организовано в соответствии с санитарными требованиями</p> <p>4) Гигиеническое обучение сотрудников пройдено.</p>	
--	--	-------------------------------	---	---	---------------------------	--	--